

Mats Johan Ericsson

HAMRINGEVÄGEN 65
14641 TULLINGE

Hej!

Här kommer ditt avloppstillstånd.

**Avloppet skall stå klart senast 2024-11-23 enligt Klart
Vattens tillsynsplan.**

Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning

FRÖJEL ROBSARVE 1:6

Beslut

Tillstånd lämnas för avloppsanläggning tillhörande FRÖJEL ROBSARVE 1:6. Anläggningen ska utföras enligt inlämnade ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger annat. Tillståndet avser anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om anläggningen påbörjas inom två år.

Följande villkor ska gälla:

1. Avloppsanläggningen ska utföras så att den är tät fram till infiltrationen. Alla delar av avloppet som inte är garanterat täta ska bytas. Detta innefattar även ledning från hus till slamavskiljare.
2. Infiltrationen ska ha en sammanlagd yta om minst 14 m².
3. Spridningsledningarna ska ligga 20 cm över omgivande markyta.
4. Under spridningslagret ska ett minst 30 cm tjockt förstärkningslager av grusig sand läggas.
5. Slamavskiljaren ska ha ett giltigt godkännandebevis, byggproduktcertifikat (BPC), P-märke eller motsvarande och vara dimensionerad för BDT-vatten för 1 hushåll.
6. Om Slamavskiljare och brunnar i plastmaterial används, ska de förankras i berg eller i betongfundament, eller förläggas i enlighet med tillverkarens lägningsbeskrivning.
7. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i avloppet.
8. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
9. Utförandeintyg ska fyllas i och skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast 1 månad efter utförandet. Ange ärendenummer enligt ovan.
10. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att avsedd funktion upprätthålls.

Bakgrund

Ansökan avser förbättring av befintlig avloppsanläggning för rening av BDT-vatten. Anläggningen kommer att omfatta ny slamavskiljare, pumpbrunn och infiltration dimensionerad för 1 hushåll. Nuvarande

anläggning består av slamavskiljare för BDT med efterföljande rening i grusbädd. Tidigare beslut finns sedan 1982-06-30. Provgropar har redovisats för bedömning av platsens lämplighet för infiltrering.

Kommunicering

Bedömning har gjorts att ingen annan än den egna fastigheten kan tänkas beröras av beviljat avloppsutsläpp, ingen ytterligare kommunikering har gjorts i ärendet.

Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.

Vid besiktning av platsen för den planerade infiltrationen (2021-11-17) noterades en marksammansättning bestående av mestadels grusig lera. Gropen var vid tillfället cirka 0,8 meter djup. Förutsättningarna för infiltration bedöms som godtagbara men för att säkra att skyddsavstånd till högsta grundvattennivå uppnås ska infiltrationen lyftas upp och förstärkas.

Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte vidare i detta beslut.

Förslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens regler.

Lagstöd

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, 27 kap. 1§ miljöbalken, och med hänvisning till 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Övrig information

Beslutet går att överklaga, se bilaga 1.

Vid framtida underhåll eller förbättringsåtgärder på avloppsanläggningen, ska möjligheterna till gemensamhetslösningar eller att ansluta till kommunalt avlopp undersökas.

Särskilda regler gäller vid tömning av slamavskiljare och tankar. För mer information, kontakta Kundtjänst Teknikförvaltningen.

Vid byte av slamavskiljare, ska den gamla slamavskiljaren sluttömmas. Beställning görs hos Kundtjänst Teknikförvaltningen.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För

att få veta mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se <http://www.gotland.se/personuppgifter> där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Avgift

Avgift för handläggning av detta ärende kommer att debiteras enligt regionfullmäktige fastställd taxa med **8 160** kronor. Fakturering sker i separat utskick.

För Miljö- och byggnämnden, enligt delegation

Marie Jakobsson
Miljöskyddsinspektör

Telefon:
marie.jakobsson01@gotland.se

Bilagor:

Bilaga 1	Viktig information om ditt beslut samt Hur man överklagar m.m.
Bilaga 2	Blankett för utförandeintyg
Bilaga 3	Information gällande farbar väg för slamtömning
Bilaga 4	Information gällande tiden för utförandet av din avloppsanläggning

Kopia till: Ulfs Entreprenad AB
Fröjel Gannarve 176
623 55 Klintehamn

Bilaga 1

Viktig information om ditt beslut

Ditt beslut gäller om anläggning påbörjas inom två år och färdigställs inom fem år.

Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta andra tillstånd som krävs (exempelvis avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen etc.).

Du som fastighetsägare är också ansvarig för att avloppsanläggningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Beslutet är en värdehandling och bör förvaras med övriga handlingar som följer fastigheten.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska ni göra det skriftligt. Skrivelsen ställs till Länsstyrelsen i Gotlands län men skickas till miljö- och byggnämnden:

Att: Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
621 81 Visby

Ett överklagande går också att sända med e-post till registrator-mbn@gotland.se

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Ange vilket beslut ni överklagar och varför ni anser att beslutet är felaktigt. Ange också hur ni vill att beslutet ska ändras. Skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

E-tjänst för utförandeintyg

Om du har Bank-ID på din dator, mobil eller surfplatta, kan du lämna utförandeintyg digitalt. Du hittar e-tjänsten på etjanst.gotland.se

Sök där efter "utförandeintyg", eller gå direkt till tjänsten via länk nedan. Det går också bra att scanna QR-koden nedan med en mobiltelefon, så öppnas e-tjänsten.

<https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/711>

